

Ingenieurbüro Arlt GmbH

Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin

Tel. 03391 / 7392 490 Fax 03391 / 7392 492

Bearbeiter: Börnicke

Datum: 10.09.2018



Bestimmung der Korngrößenverteilung

Trockensiebung


nach DIN 18123

Bauvorhaben: Perleberg, Renaturierung des Unterlaufes

der Jeetze, Errichtung HAMCO-Durchlass

Art der Entnahme: gestört

Probe entnommen am: 06.09.2018



Entnahmestelle:

RKS 17/18

Tiefe [m]:

3,50 - 5,00

Bodenart:

mS, fs

U/Cc

2.0/0.9

Bodengruppe:

SE

T/U/S/G [%]:

- /0.2/99.8/0.0

kf-Wert nach Beyer [m/s]:

$1.6 \cdot 10^{-4}$

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Projektnummer:
90-18-049 NT
Anlage:
2.3.15