

Ingenieurbüro Arlt GmbH

Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin

Tel. 03391 / 7392 490 Fax 03391 / 7392 492

Bearbeiter: Börnicke

Datum: 10.09.2018



## Bestimmung der Korngrößenverteilung

### Trockensiebung


nach DIN 18123

Bauvorhaben: Perleberg, Renaturierung des Unterlaufes

der Jeetze, Errichtung HAMCO-Durchlass

Art der Entnahme: gestört

Probe entnommen am: 06.09.2018



Entnahmestelle:

RKS 17/18

Tiefe [m]:

2,00 - 3,00

Bodenart:

fS, ms

U/Cc

1.7/1.0

Bodengruppe:

SE

T/U/S/G [%]:

- / - /100.0/ -

kf-Wert nach Beyer [m/s]:

$1.5 \cdot 10^{-4}$

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Projektnummer:  
90-18-049 NT  
Anlage:  
2.3.13